



ПНН «Лукойл-Україна»
Торговий знак
«ЭКТО»
ПРЕДПРИЯТТЯ
С ИНОСТРАННИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
«ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА»



1 4 5

Пересувна лабораторія контролю кількості та якості нафтопродуктів № 1

ПНН «ЛУКОЙЛ-Україна»
Ідентифікаційний код 30603.
Свідоцтво про атестацію № ПТ - 0297/07 від 05.10.2007 р.
(УКРМЕТРЕСТАНДАРТ, ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ)

Для накладних
Паспорт якості № 430 від «24» липня 2012 р.

Паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки С вид II
Паливо дизельне підвищеної якості з використання товарного знаку «ЭКТО»

Номер нормативного документа на нафтопродукт ДСТУ 4840:2007

Завод-виробник: ВАТ «Мозирський НПЗ».

Номер відсіку автоцистерни **1** Кількість **9538 кг**

Місце проведення удосконалення якості: м.Бориспіль, нафтобаза «ПП ЛУКОЙЛ-Україна».

Акт відбирання проби № 430 від «24» липня 2012 р.

Дата удосконалення якості : «24» липня 2012 р.

Дата проведення лабораторних випробувань «24» липня 2012 р.

Дата виготовлення «23» травня 2012 р.

Найменування показника	Норма за НД	Результат випробування	Метод випробування
1.Цетанове число, не менше	51,0	52	ГОСТ 3122
2.Цетановий індекс, не менше ніж*	46,0	49	ГОСТ 27768
3.Фракційний склад: - за температури 250°C випаровується, % (об.), не більше ніж - за температури 350°C випаровується, % (об.), не менше ніж - 95% (об.) переганяється з температури, °C, не вище ніж	65 85 360	61 87 352	ГОСТ 2177
4.Кінематична в'язкість за температури 40°C, мм ² /с, у межах*	2.00 - 4.50	2.64	ДСТУ ГОСТ 33
5.Температура спалахнення в закритому тиглі °C, не нижче ніж	55	66	ГОСТ 6356
6.Вміст сірки, мг/кг, не більше	50	42	ASTM D 4294
7.Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводів, % не більше ніж*	11	3,6	ДСТУ EN 12916
8.Випробування на мідній пластині	втримує	втримує	ГОСТ 6321
9.Змащувальна здатність, діаметр шиями зносу за температури 60°C, мкм, не більше ніж*	460	333	EN ISO12156 -1
10.Зольність, % маси, не більше*	0.01	відсутність	ГОСТ 1461
11.Коксованість 10% -го залишку, % маси, не більше*	0.30	0,26	ГОСТ 19932
12.Вміст механічних домішок чи вміст осаду, мг/кг, не більше ніж*	відсутні	відсутні	ГОСТ 6370 EN 12662
13.Вміст води чи вміст води, мг/кг, не більше ніж*	відсутні	відсутні	ГОСТ 2477 EN ISO 12937
14.Густина за температури 15°C, кг/м ³ , у межах	820 ÷ 845	835	ДСТУ ГОСТ 31072
15.Гранична температура фільтрованості, для марки С, °C	мінус 5	Мінус 9	EN 116
16.Окислювальна стабільність, г/м ³ , не більше*	25	6,5	EN ISO 12205

* - показники за паспортом якості, виданого випробувальною лабораторією підприємства – виробника (вантажовідправника).

Висновок: за перевіреними показниками проб паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки С виду II «Паливо дизельне підвищеної якості з використання товарного знаку «ЭКТО» відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007
Гарантийний термін зберігання один рік з дати виготовлення. З метою покращення експлуатаційних та екологічних якостей пального введена комплексна добавка Хайтек 4678.Концентрація 0,025% об.

Намеченик лабораторії

Фомін М.Г.

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ЗБЕБРО

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1-145-0146198-11

Зареєстровано в Реєстрі з/п № 0146198-11

Термін дії з 12 жовтня 2011 по 11 жовтня 2012

Цьому відповідає Паливо дизельне автомобільне (ЕН 590) Сорту С, вид II (Вміст сірки в паливі до 50 мг/кг) 2710

Відповідає стандартам ДСТУ 4840:2007/Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови 4.2 (для палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки С (виду II))

Виробник продукції Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", 247760, Гомельська обл., м. Мозирь-11, Республіка Білорусь

Сертифікат видає Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", 247760, Гомельська обл., м. Мозирь-11, Республіка Білорусь

Додаткова інформація Паливо дизельне автомобільне (ЕН 590) Сорту С, вид II, що виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 12.10.2011р. до 11.10.2012р. з урахуванням терміну придатності до застосування. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією один раз на період дії сертифікату.

Сертифікат видає органом з сертифікації Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості "МАСМА-СЕРПРО" 03080, Україна, м. Київ, пр-т Академіка Папалана, 40, свідоцтво про уповноваження № UA/PN-145 від 03.12.2009р. Т. 38 044 249 26-07

На підставі протокол випробувань № 5286 від 04.10.2011р. ТОВ "Інспекторат України (атестат акредитації НААУ № 21710 від 30.07.2010р. 66020, Україна, м. Одеса, вул. Буніна, 10), Сертифікат відповідності № ВУ/112-03-03-028-02429 від 23.05.2011р. до 22.05.2018р. видає цей Органом по сертифікації нафтопродуктів спеціальних видностей та гідропневмоприводів: Білоруського Національного технічного університету (Атестат акредитації ВУ/112.01.1.0.0027-220013, м. Мінськ, пр. Независимости, 65, корп. 9, ауд. 505а), протокол випробувань № 38 від 25.03.2011р. центральної заводської лабораторії ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", 247760, Гомельська обл., м. Мозирь-11, Республіка Білорусь



О.П.Олійников
Індивідуальне підприємство

Індивідуальне підприємство «ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА»
ДЛЯ НАГЛЯДУ
(Нафтобаза м. Бориспіль)